

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com



**CSI**  
**CERT**



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2781/14

SGQ N° 032A EMAS N° 016P  
SGA N° 032D ISP N° 049E  
SCR N° 033F LAB N° 0006  
PRD N° 032B FSM N° 0151

Membro dei Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF, e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

## CERTIFICATO UE DEL TIPO

### EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
n° 555/14 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

**GECA S.r.l.**  
**Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY**

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE  
has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

## FILTRI GAS

### GAS FILTERS

Tipo/Type GF015SC ½" (DN15); GF020SC ¾" (DN20); GF025SC 1" (DN25); GF015 ½" (DN15); GF020 ¾" (DN20); GF025 1" (DN25); GF032 1¼" (DN32); GF040 1½" (DN40); GF050 2" (DN50); GFD25 DN25; GFD32 DN32; GFD40 DN40; GFD50 DN50; GFD65 DN65; GFD80 DN80; GFD100 DN100; GFD125 DN125; GFD150 DN150

NF/Manuf. Nb. 00001; PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 6 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

Gruppo Fluidi /Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

Tipo/Type: GF015SC-10B ½" (DN15); GF020SC-10B ¾" (DN20); GF025SC-10B 1" (DN25); GF015-10B ½" (DN15); GF020-10B ¾" (DN20); GF025-10B 1" (DN25); GF032-10B 1¼" (DN32); GF040-10B 1½" (DN40); GF050-10B 2" (DN50); GFD25-10B DN25; GFD32-10B DN32; GFD40-10B DN40; GFD50-10B DN50; GFD65-10B DN65; GFD80-10B DN80; GFD100-10B DN100

NF/Manuf. Nb. 00001; PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 10 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

Prima emissione  
First issue

06/04/2017

Ultima emissione  
Latest issue

26/06/2024

Scadenza  
Expiring